



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

WÓJT
GMINY LEŚNIEWICE
22-122 Leśniewice

ZP.271.2.2012



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Zamawiający:
Gmina Leśniewice
Leśniewice 21A
22 – 122 Leśniewice

Dotyczy: przetargu nieograniczonym na „Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniewskim” BZP nr 117047-2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na pytanie w sprawie przetargu na „Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniewskim”. Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

pytania 1.

Proszę podać minimalne parametry papy termozgrzewalnej grubość, itp.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Minimalne parametry papy jakie należy uwzględnić to:

typ papy: papa termozgrzewalna podkładowa SBS PYE V100 S3,5 lub jej równorzędna

pytania 2.

Czy obecna instalacja odgromowa pozostaje na tych samych wbijanych w dach uchwytych, mogą być przecieki, można wymienić na przyklejane do papy lub częściowa likwidacja odgromówki ?

CZODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju mocowania instalacji odgromowej na przyklejona do papy. Nie przewidujemy likwidacji części odgromówki .

Pytania 3 .

Co z kominkami wentylacyjnymi, mocno porzewiałe i jest ich nadmiar czy oczyszczać i malować, można większość zlikwidować, będzie cieplej w pomieszczeniach ?

CZODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO

W przedmiarze robót określono rodzaj i ilość prac związanych z obróbką przewodów wentylacyjnych (patrz poz.14)

pytania 4.

Czy duży komin do odświeżenia?

CZODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przy sporządzeniu oferty proszę o wzięcie pod uwagę zakres prac określonych w SIWZ i przedmiarze robót.

WÓJT
Wiesław Radziewicz